

Siège social : **ALKERN FRANCE**
62440 HARNESÉtablissement : **ALKERN FRANCE**
ALKERN FRANCE SAINT DENIS DE PILE
57 ROUTE DE LYON
33910 SAINT DENIS DE PILE**MARQUE NF - BLOCS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS ET LÉGERS À ENDUIRE****DÉCISION D'ADMISSION N°357.043 du 14/11/14****DÉCISION DE RECONDUCTION N°357.050 du 11/06/24**

Cette décision atteste, après évaluation, que les blocs en béton de granulats courants désignés ci-après sont conformes au référentiel de certification **NF 025A Blocs en béton de granulats courants et légers** (consultable et téléchargeable sur le site www.cerib.com), à la norme **NF EN 771-3+A1:2015** et à son complément national **NF EN 771-3+A1/CN:2017** (les spécifications sur ces produits sont rappelées au verso). Les blocs accessoires, lorsqu'ils sont de même nature que les blocs courants, utilisés pour la réalisation des chaînages horizontaux et verticaux et pour les linteaux, sont conformes aux exigences du référentiel de certification de la présente marque NF.

En vertu de la présente décision notifiée par le CERIB, AFNOR Certification accorde à l'établissement mentionné ci-dessus le droit d'usage de la marque NF, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF 025A, pour les produits désignés ci-après.

Pour le CERIB



Cédric FRANCOU

Le Responsable des activités de certification

33E001

Code interne : A - B/16 - G/39 - O

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Les principales exigences du référentiel de certification sont rappelées au verso.

Signification de la ligne code interne :

O => une page observation est annexée au présent certificat

A => usine bénéficiant d'un allègement de fréquence d'audit/inspection par tierce partie

B => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle du béton frais (1)

G => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle des granulats (1)

E1 => Usine bénéficiant de l'allègement de surveillance niveau 1

E2 => Usine bénéficiant de l'allègement de surveillance niveau 2

N1 => usine dont la conductivité thermique des matériaux de remplissage élaborés sur site et destinés au remplissage des blocs composites est suivie suivant le fractile 50/50 (1)

N2 => usine dont la conductivité thermique des matériaux de remplissage élaborés sur site et destinés au remplissage des blocs composites est suivie suivant le fractile 90/90 (1)

R => autorisation de la pratique du contrôle destructif réduit (1)

(1) L'indice associé est celui de la décision de première autorisation

Ce certificat comporte 4 pages.

Correspondant :

Yassine AFIRI

y.afiri@cerib.com

Tél.: 02 37 18 48 22

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.

Le droit d'usage de la marque NF est accordé pour une durée de 3 ans sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier la présente décision.

EXTRAITS DES SPÉCIFICATIONS DU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION (Norme NF EN 771-3 et système national de classification NF EN 771-3/CN)

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT

Les blocs ne doivent pas présenter de défauts apparentes telles que cassure, fissure ou déformation. La texture des faces doit être suffisamment rugueuse pour assurer une bonne adhérence des enduits et des mortiers de joints.

CARACTÉRISTIQUES GEOMETRIQUES

La correspondance entre les dimensions de coordinations et les dimensions de fabrication est donnée dans le tableau 3 (§5.2) du complément national NF EN 771-3+A1/CN:2017

Catégories de tolérances dimensionnelles

Appellation	Classes de tolérances	Longueur	Largeur	Hauteur
Blocs à enduire à maçonner	D1	+3/-5 mm		
Blocs à enduire à coller	D3	+1/-3 mm	+/- 1.5 mm	
	D4		+/- 1.0 mm	

Classement selon NF EN 1996-1-1

Blocs à enduire à maçonner ou à coller	
Blocs creux	Groupe 3
Blocs pleins et perforés	Groupe 1

Pour les blocs de catégorie D3 et D4, les contrôles dimensionnels sur la longueur, la hauteur et l'épaisseur du bloc, sont complétés par une mesure de la planéité et du parallélisme de la face d'appui.

CARACTÉRISTIQUES MECANIQUES

Classes de résistance	Blocs de granulats légers	Résistance minimale pour le fractile 0,05 MPa	Blocs de granulats courants	Résistance minimale pour le fractile 0,05 MPa
Creux	L25 - L30 - L35 - L40 - L50 - L60	2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0 - 6,0	B40 - B50 - B60 - B70 - B80	4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0
Pleins et perforés	L35 - L45 - L70	3,5 - 4,5 - 7,0	B80 - B120 - B160	8,0 - 12,0 - 16,0

Les blocs accessoires utilisés pour la réalisation de chaînages verticaux font l'objet d'essais réguliers de résistance à la compression permettant de justifier la classe de résistance mécanique apposée sur le produit

Résistance normalisée moyenne à la compression

$$f_b = R_c \times \beta \times \delta \times X$$

R_c : résistance caractéristique à la compression,

β : coefficient de passage de R_c à R_m (résistance moyenne à la compression), fixé à 1,18 pour le béton,

δ : facteur de forme de l'échantillon, dépendant de la largeur et de la hauteur du bloc (1,15 pour un bloc de 200 x 200),

X : coefficient dépendant du conditionnement des éléments (fixé à 1 pour les blocs béton).

Résistance caractéristique à la compression de maçonneries en blocs béton montées à joints minces (option) :

Elle est notée f_k et sert pour le dimensionnement conformément à l'Eurocode 6 des maçonneries montées à joints minces (entre 0,5 et 3 mm).

La valeur certifiée est déterminée sur la base de résultats d'essais conformément à la NF EN 1052-1.

Module d'élasticité sécant à court terme (option) :

Il est noté E et sert pour le dimensionnement conformément à l'Eurocode 6 des maçonneries montées à joints minces.

La valeur certifiée est déterminée sur la base de résultats d'essais conformément à la NF EN 1052-1.

Caractéristique complémentaire sismique (option)

La caractéristique complémentaire sismique (S) garantit la conformité des blocs porteurs aux exigences de l'Eurocode 8 et à son annexe nationale NF EN 1998-1NA. Les maçonneries non porteuses ainsi que celles conçues selon les règles PS92 et PSM1 (selon les modalités prévues pour la période de transition) ne sont pas soumises à ces critères géométriques et mécaniques.

Exigences concernant les caractéristiques géométriques :

- épaisseur minimale des blocs creux (groupe 2 et 3) : 20 cm. Ils doivent comporter une paroi interne porteuse ;
- épaisseur minimale des blocs pleins ou perforés (groupe 1) : 15 cm.

Exigences concernant les caractéristiques mécaniques :

- résistance moyenne minimale à la compression perpendiculairement à la face de pose : f_{b,min} = 4 N/mm²
- Cette condition est remplie pour les blocs de béton de granulats courants et légers à partir des classes B40 et L30.
- résistance moyenne minimale parallèlement à la face de pose dans le plan du mur : f_{b,h,min} = 1,5 N/mm²

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Variations dimensionnelles et masses volumiques

- L'amplitude de la variation dimensionnelle entre états conventionnels extrêmes doit être ≤ 0,45 mm/m.
- Les masses volumiques apparentes des blocs et la masse volumique du béton constitutif, ne doivent pas s'écarter de ± 10% des valeurs déclarées.

Classes d'absorption d'eau de la face de pose, relatives au choix des mortiers pour montage à joints minces

Classes d'absorption d'eau	Absorption d'eau sur la face de pose (g.s ⁻¹ .m ⁻²)
AB ₁ (absorption faible)	AE ≤ 7,5
AB ₂ (absorption moyenne)	7,6 ≤ AE ≤ 15

Caractéristique complémentaire thermique (option)

Les propriétés thermiques des blocs peuvent être déclarées sur la base des règles ThU ou certifiées conformément au référentiel de certification de la marque NF Blocs en béton de granulats courants et légers.

La conductivité thermique utile du béton, utilisée pour le calcul de la résistance thermique, est soit mesurée soit extraite des valeurs tabulées. Les caractéristiques certifiées sont la résistance thermique du mur R et la masse volumique du béton.

La résistance thermique utile est la valeur utilisable pour les calculs de performance thermique des ouvrages. La marque NF est une certification au sens du Code de la consommation, qui permet d'attribuer au coefficient FR la valeur 1 pour le calcul des valeurs utiles (Règles Th-U Fascicule 2 : Matériaux, Tableau I).

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Caractéristique optionnelle FDES certifiée (option)

La certification optionnelle des caractéristiques environnementales et sanitaires des blocs en béton de granulats courants ou légers est fondée sur :

- Le respect du cadre de validité des FDES collectives pour les blocs qui en relèvent ;
- Des paramètres de fabrications qui n'excèdent pas de plus de 10 % les valeurs déclarées dans le cadre des FDES individuelles.

Les modèles relevant du domaine d'application d'une FDES et bénéficiant de l'option NF FDES certifiée sont précisés ci-après.

*Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) établie conformément à la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN, publiée dans la base INIES (www.inies.fr).

Caractéristique complémentaire Incorporation de granulats de béton recyclés ou récupérés

L'objet de cette caractéristique est de permettre l'utilisation de granulats de béton recyclés ou récupérés dans les compositions de béton utilisées pour la fabrication des blocs. Pour bénéficier de cette caractéristique :

- Le taux minimal d'incorporation de granulats de béton recyclés ou récupérés est de 5% et le taux maximal de 30%.
- Les origines admises sont les suivantes : prémélanges directement approvisionnés; granulats récupérés d'origine interne ou externe; granulats de béton recyclés issus de chantiers de déconstruction).

MARQUE NF - BLOCS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS ET LÉGERS À ENDUIRE
Établissement : ALKERN FRANCE
33910 SAINT DENIS DE PILE
Liste des produits certifiés
Décision n°357.050

Page : 3

Groupe selon EC6	CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES				CARACTERISTIQUES MECANIKES					CARACTERISTIQUES PHYSIQUES					Appellation commerciale
	Dimensions de coordinations (mm)	Structure interne (nb lames d'air)	emb	CTD	Classe de résistance	Fb MPa	*Fk MPa	*E module d'élasticité	*S	Masse volumique béton (kg/m³)	Masse volumique du bloc (kg/m³)	Classes AB1 ou AB2	*Rth utile m².K/W	Observations	
3	500x50x200	CREUX (1)	/	D1	B40	6,8	/	/	/	2075	1720	/	/	/	/
3	500x75x200	CREUX (1)	/	D1	B40	6,6	/	/	/	2075	1265	/	/	/	/
3	500x100x200	CREUX (1)	/	D1	B40	6,4	/	/	/	2075	1075	/	/	/	/
3	500x150x200	CREUX (1)	/	D1	B40	5,9	/	/	/	2075	915	/	/	/	/
3	500x150x200	CREUX (2)	/	D1	B40	5,9	/	/	/	2075	1030	/	/	/	/
3	500x150x250	CREUX (2)	/	D1	B40	6,4	/	/	/	2075	1115	/	/	/	/
3	500x200x200	CREUX (2)	/	D1	B40	5,4	/	/	X	2075	940	/	/	/	/
3	500x200x200	CREUX (3)	/	D1	B40	5,4	/	/	X	2075	1104	/	/	/	/
3	500x200x250	CREUX (2)	/	D1	B40	5,9	/	/	X	2075	945	/	/	/	/
3	500x200x250	CREUX (2)	X	D1	B40	5,9	/	/	X	2075	1055	/	/	/	/
3	500x250x200	CREUX (3)	/	D1	B40	5,2	/	/	X	2075	970	/	/	/	/
3	500x275x200	CREUX (3)	/	D1	B40	5,2	/	/	X	2075	955	/	/	/	/
3	500x200x200	CREUX (2)	/	D1	B60	8,1	/	/	X	2075	960	/	/	/	/
3	500x200x250	CREUX (2)	/	D1	B60	8,9	/	/	X	2075	975	/	/	/	/
3	500x200x250	CREUX (2)	X	D1	B60	8,9	/	/	X	2075	1065	/	/	/	/
3	500x200x200	CREUX (2)	/	D1	B80	10,9	/	/	X	2075	990	/	/	/	/
3	500x200x250	CREUX (2)	X	D1	B80	11,8	/	/	X	2075	1090	/	/	/	/
3	500x250x200	CREUX (3)	/	D1	B80	10,4	/	/	X	2075	1005	/	/	/	/
1	500x150x200	PERFORE	/	D1	B80	11,8	/	/	X	2075	1730	/	/	/	/
1	500x200x200	PERFORE	/	D1	B80	10,9	/	/	X	2075	1715	/	/	/	/
1	500x50x200	PLEIN	/	D1	B80	13,7	/	/	/	2075	2075	/	/	/	/
1	500x100x200	PLEIN	/	D1	B80	12,7	/	/	/	2075	2075	/	/	/	/
1	500x150x200	PLEIN	/	D1	B80	11,8	/	/	X	2075	2075	/	/	/	/
1	500x200x200	PLEIN	/	D1	B80	10,9	/	/	X	2075	2075	/	/	/	/
1	500x200x200	PERFORE	/	D1	B120	16,3	/	/	X	2075	1715	/	/	/	/
1	500x150x200	PLEIN	/	D1	B160	23,6	/	/	X	2075	2075	/	/	/	/
1	500x200x200	PLEIN	/	D1	B160	21,7	/	/	X	2075	2075	/	/	/	/

* caractéristiques optionnelles

MARQUE NF - BLOCS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS ET LÉGERS À ENDUIRE
Établissement : ALKERN FRANCE
33910 SAINT DENIS DE PILE
Liste des produits certifiés
Décision n°357.050

 Option certification des caractéristiques
 environnementales et sanitaires

Page : 4

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES					CARACTERISTIQUES MECANQUES					CARACTERISTIQUES PHYSIQUES					Appellation commerciale
Groupe selon EC6	Dimensions de coordinations (mm)	Structure interne (nb lames d'air)	emb	CTD	Classe de résistance	Fb MPa	*Fk MPa	*E module d'élasticité	*S	Masse volumique béton (kg/m³)	Masse volumique du bloc (kg/m³)	Classes AB1 ou AB2	*Rth utile m².K/W	FDES de référence	
3	500x200x200	CREUX (2)	/	D1	B40	5,4	/	/	X	2075	940	/	/	365.E-v3	/
3	500x200x200	CREUX (3)	/	D1	B40	5,4	/	/	X	2075	1104	/	/	365.E-v3	/
3	500x200x250	CREUX (2)	/	D1	B40	5,9	/	/	X	2075	945	/	/	365.E-v3	/
3	500x200x250	CREUX (2)	X	D1	B40	5,9	/	/	X	2075	1055	/	/	365.E-v3	/
3	500x200x200	CREUX (2)	/	D1	B60	8,1	/	/	X	2075	960	/	/	522.E	/
3	500x200x250	CREUX (2)	/	D1	B60	8,9	/	/	X	2075	975	/	/	522.E	/
3	500x200x250	CREUX (2)	X	D1	B60	8,9	/	/	X	2075	1065	/	/	522.E	/
3	500x200x200	CREUX (2)	/	D1	B80	10,9	/	/	X	2075	990	/	/	524.E	/
1	500x200x200	PERFORE	/	D1	B80	10,9	/	/	X	2075	1715	/	/	525.E	/
1	500x200x200	PLEIN	/	D1	B80	10,9	/	/	X	2075	2075	/	/	525.E	/

* caractéristiques optionnelles

Établissement :

ALKERN FRANCE
33910 SAINT DENIS DE PILE

Décision **BL N° 357.050** du 11/06/24

OBSERVATIONS

Lors de l'audit des 6 et 7/06/2024, dans le cadre de la certification optionnelle FDES certifiée, il a été procédé à la vérification des paramètres de fabrication déclarés pour votre site de production, ce qui a permis par la suite le calcul des indicateurs environnementaux.

Les résultats de ces indicateurs respectent les valeurs fixées dans la FDES 522.E pour les blocs creux B60 de dimensions 500x200x200 mm et 500x200x250 mm, de catégorie de tolérance D1, dans la FDES 524.E pour les blocs creux B80 de dimensions 500x200x200 mm, de catégorie de tolérance D1 ainsi que dans la FDES 525.E pour les blocs de catégorie de tolérance D1 perforés B80 de dimensions 500x200x200 mm et pleins B80 de dimensions 500x200x200 mm.

En conséquence, le CERIB étend la caractéristique optionnelle FDES Certifiée à ces modèles.